

Detail A

Proj.TS0286-0004 Sídliisko
Kiosk koncový
výkon: 160kVA



Detail B

Kráľovce

Z * humenie

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I (VN), LAHKA (NN)
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: a lenisk *

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN ČS 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňaková	SDA		Člen innogy	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Božena Kajňaková				
PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňaková				
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Peter Frák				
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.				
MIESTO STAVBY	Kráľovce		STUPEŇ	PROJEKT	
NÁZOV STAVBY	Kráľovce - zriadenie VN, TS, úprava NN, DP		ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10101	ČÍSLO VÝKRESU 1
			DÁTUM	09/2017	
			FORMÁT	1x A4	
NÁZOV VÝKRESU	Celková situácia		MERKA	1 : 5 000	